AIE Join 76

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 102105 E 252/2

BELAC 040-INSP

N 109509

Resi code: 1

○ Antwerpen-Limburg	tel.: 03 221 86 11	☒ Oost & West -Vlaanderen	tel.: 09 244 77 11
○ Brabant	tel.: 02 674 57 11	○ Wallonië	tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :
Naam,voornaam : Vandenbroucke Marc
Ident. Kaart nr. : .....
BTW nr.: BE . . . . . .

Installatie :
Naam, voornaam : Guilini - Vandenbroucke
Adres Coothoflaan 8
Post nr. + Stad 3972 Leuven
Tel. : . . . . / . . . . . .

Eigenaar of beheerder :
.....

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○ .....

☒ **Art 270**	☒ ingebruikname	○ wijziging	○ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271 bis	☒ **① Wooneenheid**
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	**② Huishoudelijke werkeenheid**
○ **Art 271**	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	**③ Gemeenschappelijke delen**
○ **Art 276** : verzwaring	○ **Art 276bis** : verkoop van een wooneenheid			○ Art ...	○ Art	**④ Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	○ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand :	
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ○ 230 V ☒ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	○ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : Vdb	○	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 41

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	○ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 11 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 10 MΩ		○ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	○ Test diff.	
Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld	☒ werd verzegeld	○ werd niet verzegeld	○ kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**	
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**	
Opmerkingen ○ **Nihil**	keuken & badkamer niet geplaatst.

Visum DNB of aangestelde : Geleen Sandra 15/01/2015

Besluit(en) :
☒ De nieuwe installatie — voldoet — **voldoet niet** — aan het AREI.
○ De bestaande installatie — voldoet — **voldoet niet** — aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
7/1/41 (*)
○ **door hetzelfde erkend organisme.**

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :
Naam : De Bruyne Wim Agent nr. : 2705 Datum : 7/1/16

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 3 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze

02 22