CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

016342

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT De Immowinkel BV
Gistelse Steenweg 447, 8200 Brugge

BTW BE1002.900.915

TEL 02/669 20 44

MAIL info@deimmowinkel.be

ADRES TANK Schoolstraat 10, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Tankinhoud ± 3000 liter ⊘ EW ○ DW ⊘ OG ○ BG Datum plaatsing 1995

⊘ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ⊘ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	⊘	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ⊘ Fluit	⊘	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	⊘	○	○	
Hoeveelheid 10 cm				
pH / (min 6) geleidbaarheid / (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	⊘	○	○	
Rond vulpunt	⊘	○	○	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	⊘	○	○	
Vulling	⊘	○	○	
Aanzuigleiding	⊘	○	○	
Retourleiding	⊘	○	○	
Tigerloop	○	○	⊘	
Filter	⊘	○	○	
Niveaumeting				
○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ⊘ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting -402 Mv	⊘	○	○	
Kathodische bescherming	○	○	⊘	
Lekdetectie-apparaat	○	○	⊘	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtsheidtest: ⊘ SDT ○ Testo	⊘	○	○	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	○	○	○	
Buitenwand	○	○	○	
Inkuiping	○	○	○	
○ Waterdicht ○ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank OK

PLAATS TANK Cuve

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Foeleyne

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

DATUM KEURING 24 / 08 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 24 / 08 / 2031

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT